



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELLA VITA

Rep. 26/2018
Prot 392/2018 Tit. VIII/2
dd. 08.02.2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDO DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI N. 2 CLIMATIZZATORI DA POSIZIONARE PRESSO LA STANZA 115 EDIFICIO Q A SUPPORTO DELLA "CAMERA FREDDA"- AFFIDO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 s.m.i. PREVIA INDAGINE DI MERCATO CON CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI SPECIALIZZATI. Codice C.I.G. Z35223D0ED

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA

- VISTO** l'art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed in particolare, per quanto applicabile, il Titolo IV;
- VISTO** che nella stanza 115 dell'ed.Q – comprensorio Universitario - è situata la camera fredda oltre che alcuni congelatori ed ultracongelatori a servizio dei vari gruppi di edificio per la conservazione di campioni e prodotti della ricerca;
- VISTA** la tipologia di attività svolta in detta struttura si rende necessario dotarla di impianto di climatizzazione al fine di contrastare il surriscaldamento prodotto dalla ventole dei frighi;
- VISTO** il parere fornito dai tecnici preposti di Ateneo;
- VISTA** l'indagine di mercato di effettuata con l'invito alla presentazione di offerta da parte dei seguenti tre operatori economici:

Malusa	thermomec 18000 btu	seer 6.5 scop 4.2 -----	1150 euro
Uniclimate	Mitsubishi Electric 24000 btu	seer 6.8 scop 4.3 -----	2050 euro
Baico imp.	Fujizu 18000 btu	seer 6.9 scop 4 -----	1480 euro

CONSIDERATO che si tratta di un clima da installare in una situazione di lavoro intenso : acceso 24 su 24, 365 giorni all'anno è necessario utilizzare delle tipologie di macchine che notoriamente hanno dimostrato caratteristiche di durevolezza sul lungo periodo. Tra queste tre facendo una valutazione tecnico economica, il modello Fujizu, risulta il macchinario che soddisfa le necessità;

CONSIDERATO che in caso di posizionamento di ulteriori fonti produttive di calore (ulteriori frighi congelatori) negli ambienti oggetto dell'installazione. due macchine da 12000 btu risultano soddisfare ancor meglio soddisfatte le necessità di raffreddamento dell'ambiente.



CONSIDERATO che la spesa aggiuntiva da sostenere per l'installazione di 2 climatizzatori viene ritenuta economicamente vantaggiosa essendo quantificata in € 270,00+ IVA di costo aggiuntivo;

CONSIDERATO che le Convenzioni CONSIP non sono attualmente attive per la tipologia di beni necessari;

CONSIDERATO che non vi è l'obbligatorietà di ricorrere all'acquisto tramite piattaforma MEPA in considerazione del fatto che trattasi di fornitura con posa in opera;

VISTO che l'OE economico Braico possiede i requisiti previsti dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;

CONSTATATO che la fornitura rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 PREVEDENDO UNA SPESA PRESUNTA complessiva DI € 1.750,00 + IVA

CONSIDERATO che la spesa trova copertura sul fondo all'uopo predisposto D40-FFO-18 di cui è accertata la disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che il R.U.P del procedimento sarà il prof. Giannino Del Sal;

Tutto ciò premesso e visto

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi degli art.32 e 36 del D.Lgs 50/2016 la procedura per le motivazioni di cui alle premesse, mediante ordine diretto, perfezionato attraverso scambio di lettere commerciali, all'OE BRAICO con sede a Trieste per l'importo di € 1.750,00+IVA di legge;
2. di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art.29 del D.Lgs 50/2016;
3. di registrare il presente provvedimento nel Repertorio dei Decreti.

◀ Il Direttore
del Dipartimento di Scienze della Vita
prof. Giannino Del Sal